574099 796308

Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Чеченской Республики
Прокуратура
Веденского района

ул. Уланова, д.4, с. Ведено,
Чеченская Республика, 366337

Директору МБОУ «Махкетинская СОШ им. Ш. Хазуева.» Веденского муниципального района

Тесаевой Х.Х.

с. Махкеты, Веденский район, ЧР

20.07.2026 №Прдр-20960008-395-26/-20960008

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства о гражданской обороне
и защите населения и территории
от чрезвычайных ситуаций

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о гражданской обороне в деятельности МБОУ «Махкетинская СОШ им. Ш. Хазуева.» Веденского муниципального района (далее - Учреждение), в ходе которой выявлены нарушения закона, требующие принятия конкретных мер по их устранению и недопущению впредь.

Так, в силу ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (далее – Федеральный закон № 28-ФЗ) организации всех форм собственности в области гражданской обороны в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации планируют и организуют оборону, проводят мероприятия функционирования в военное время, осуществляют подготовку обороны, создают и содержат в целях гражданской обороны запасы технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

Статьей 6 Федерального закона № 28-ФЗ определено, что порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны определяется Правительством Российской Федерации.

Согласно п. 14 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий принимает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по созданию объектов гражданской обороны и поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию; организует учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны.

Прокуратура Веденского района Чеченской Республики
№ Прдр-20960008-395-26/-20960008

SCAN AnyScanner

На основании п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 № 804, основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с предоставлением населению средств индивидуальной и коллективной защиты, являются: строительство, сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем; приспособление в мирное время и при приведении гражданской обороны в готовность к ее ведению и в ходе ее ведения в военное время заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия населения; подготовка в мирное время и строительство при приведении гражданской обороны в готовность к ее ведению и в ходе ее ведения в военное время быстровозводимых защитных сооружений гражданской обороны с упрощенным внутренним оборудованием и укрытий простейшего типа; обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны, в заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства; накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты населения; обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств коллективной защиты в установленные сроки; приспособление в мирное время метрополитенов для укрытия населения с учетом опасностей мирного и военного времени, наличия защитных сооружений гражданской обороны и планируемых мероприятий по гражданской обороне и защите населения.

В целях сохранения имеющегося фонда защитных сооружений гражданской обороны, организации планирования и проведения мероприятий по подготовке и содержанию защитных сооружений гражданской обороны в готовности к приему укрываемых, их учету, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам приказом Министерства чрезвычайных ситуаций России от 15.12.2002 № 583 утверждены Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны (далее – Правила № 583).

Правила должны выполняться при эксплуатации в режиме повседневной деятельности, в военное время, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) - убежищ, ПРУ и укрытий, которые являются объектами гражданской обороны. Статус ЗС ГО как объекта ГО определяется наличием паспорта ЗС ГО (п. 1.2 Правил № 583).

Обязанность по разработке паспорта ЗС ГО и подготовке всей необходимой документации в соответствии с п. 1.3, 3.6 Правил № 583 лежит на организации, эксплуатирующей ЗС ГО.

В силу пунктов 2.2, 2.3 и 2.4 Правил № 583 документальным основанием для ведения учета ЗС ГО является паспорт ЗС ГО, в котором указываются его основные технические характеристики и перечень оборудования систем жизнеобеспечения. Обязательными приложениями к паспорту ЗС ГО являются копии поэтажных планов и экспликаций помещений объекта ГО, согласованные и заверенные органами технической инвентаризации, организацией -

SCAN AnyScanner

балансодержателем ЗС ГО и органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

При отсутствии паспорта ЗС ГО основанием для учета ЗС ГО являются проектная и техническая документация, объемно-планировочные, конструктивные решения, наличие специального инженерно-технического оборудования, позволяющие сделать вывод о принадлежности помещения к ЗС ГО.

Сведения о наличии ЗС ГО представляются в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в соответствии с устанавливаемым порядком.

Инвентарные номера ЗС ГО присваиваются органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в соответствии с нумерацией ЗС ГО, устанавливаемой на территории субъекта Российской Федерации.

Для присвоения инвентарных номеров организации представляют в главные управления МЧС России по субъектам Российской Федерации данные о месте расположения ЗС ГО и копии паспортов сооружений.

Распоряжением главы администрации Веденского муниципального района от 17.10.2022 № 1750-а утвержден перечень объектов особой важности и жизнеобеспечения в который, в том числе входит Учреждение.

Между тем, проведенной проверкой установлено, что Учреждением осуществляется эксплуатация ЗС ГО – укрытия, общей площадью 3 436 квадратных метра, что подтверждается инвентаризационной описью заглубленных и других помещений подземного пространства для укрытия населения Веденского района.

Вместе с тем Учреждением вопреки пунктам 3.2.10, 4.1.1 и 4.1.6 Правил № 583 помещения убежища не герметизированы и не гидроизолированы, элементы инженерных систем внутри ЗС ГО в соответствующие цвета не окрашены, ежегодная оценка технического состояния ЗС ГО с составлением соответствующего акта не проводится.

В нарушение п. 3.4.4, 6.2.1 и 6.2.3 Правил № 583 не обеспечено наличие нормативных аварийных запасов воды, отсутствуют таблички обозначения защитного сооружения гражданской обороны и указатели маршрута движения к защитному сооружению.

В нарушение пунктов 1.3, 1.4 Правил № 583 не назначены ответственные должностные лица, в обязанности которых входит организация правильного учета защитного сооружения гражданской обороны, содержания помещений и внутреннего инженерно-технического оборудования.

Отсутствует необходимая документация, в том числе: паспорт ЗС ГО с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений; журнал оценки технического состояния ЗС ГО; план перевода ЗС ГО на режим приема укрываемых; план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации; планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств; инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного

AnyScanner

оборудования; инструкция о мерах пожарной безопасности; поведения укрываемых в ЗС ГО; журнал регистрации показателей микроклимата в убежище; журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью; журнал регистрации демонтажа; ремонта и замены оборудования, схема эвакуации укрываемых из очага поражения, чем нарушены требования п. 3.6 Правил № 583.

В соответствии с ч. 7 ст. 28 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также за жизнь и здоровье работников образовательной организации.

Охрана здоровья граждан включает в себя обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность (ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ).

При этом, в соответствии с пунктами 1.7, 1.8 Правил № 583 готовность и использование ЗС ГО по предназначению обеспечивают руководители гражданской обороны организаций, на учете которых они находятся.

В обязанности руководителя ГО организаций входит планирование и организация выполнения мероприятий по обеспечению сохранности и готовности ЗС ГО к приему укрываемых, своевременному техническому обслуживанию, ремонту и замене защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования, по обеспечению эффективного использования помещений ЗС ГО для нужд организаций и обслуживания населения в соответствии с требованиями нормативных технических документов, по подготовке личного состава групп (звеньев) по обслуживанию ЗС ГО, обучению рабочих правилам пользования ЗС ГО в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, по осуществлению систематического контроля за содержанием, эксплуатацией и готовностью ЗС ГО к использованию по прямому назначению, по обеспечению беспрепятственного доступа в ЗС ГО и исполнения обязанностей по контролю за их состоянием уполномоченными должностными лицами органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Изложенное препятствует обеспечению условий, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, что в свою очередь может повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан, в том числе воспитанников Учреждения.

Указанные нарушения стали возможными по причине ненадлежащего отношения ответственных должностных лиц Учреждения к исполнению своих функциональных обязанностей, что является недопустимым.

На основании изложенного, руководствуясь п. 2 ст. 22 и ст. 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,

SCAN AnyScanner

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Обеспечить готовность помещений защитного сооружения к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО, как в военное, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени, в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583, а именно:

- в установленном порядке разработать паспорт ЗС ГО, с указанием его основных технических характеристик и перечня оборудования систем жизнеобеспечения;

- провести оценку технического состояния ЗС ГО с составлением соответствующего акта;

- окрасить элементы инженерных систем внутри ЗС ГО в соответствующие цвета;

- обеспечить наличие емкостей с аварийным запасом питьевой воды;

- нанести таблички обозначения ЗС ГО и указатели маршрута движения к защитному сооружению.

- назначить ответственное должностное лицо, в обязанности которого входит организация правильного учета ЗС ГО, содержания помещений и внутреннего инженерно-технического оборудования;

- обеспечить оформление необходимой документации, в том числе: паспорта ЗС ГО с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений; журнала оценки технического состояния ЗС ГО; плана перевода ЗС ГО на режим приема укрываемых; плана ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации; планов внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств; инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования; инструкции о мерах пожарной безопасности; поведения укрываемых в ЗС ГО; журнала регистрации показателей микроклимата в убежище; журнала учета обращений укрываемых за медицинской помощью; журнала регистрации демонтажа; ремонта и замены оборудования, схемы эвакуации укрываемых из очага поражения.

3. По установленным фактам нарушений закона провести служебную проверку и решить вопрос о привлечении к адекватной дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновность которых будет установлена её результатами.

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в течение месяца со дня

AnyScanner

внесения акта прокурорского реагирования с приложением к ответу копию распоряжения о наказании виновных лиц.

Исполняющий обязанности
прокурора района

советник юстиции Д.Д. Исраилов

А.У. Тарамов., тел. 42-24-11

AnyScanner